

令和7年度水質検査結果

尾張旭市水道事業  
上水道課給水係

採水地点  
高区配水区(北) — 霞ヶ丘町北地内

| No.        | 基準項目                                    | 検査<br>頻度 | 基準値(単位)           | 4月     | 5月         | 6月     | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------------|-----------------------------------------|----------|-------------------|--------|------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 毎日検査項目     |                                         |          |                   |        |            |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1          | 色                                       | 毎日       | 異常でないこと           | 異常なし   | 異常なし       | 異常なし   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2          | 濁り                                      | 毎日       | 異常でないこと           | 異常なし   | 異常なし       | 異常なし   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3          | におい                                     | 毎日       | 異常でないこと           | 異常なし   | 異常なし       | 異常なし   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 4          | 消毒の残留効果(残留塩素)                           | 毎日       | 0.1mg/L以上         | 0.2    | 0.2        | 0.2    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 水質基準項目     |                                         |          |                   |        |            |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1          | 一般細菌                                    | 月1回      | 集落数100/ml以下       | 検出せず   | 検出せず       | 検出せず   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2          | 大腸菌                                     | 月1回      | 検出されないこと          | 検出せず   | 検出せず       | 検出せず   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3          | カドミウム及びその化合物                            | 年1回      | 0.003mg/l以下       |        | 0.0003未満   |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 4          | 水銀及びその化合物                               | 年1回      | 0.0005mg/l以下      |        | 0.00005未満  |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 5          | セレン及びその化合物                              | 年1回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 6          | 鉛及びその化合物                                | 年1回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 7          | ヒ素及びその化合物                               | 年1回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 8          | 六価クロム化合物                                | 年1回      | 0.02mg/l以下        |        | 0.002未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 9          | 亜硝酸態窒素                                  | 年1回      | 0.04mg/l以下        |        | 0.004未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアン                         | 年4回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 11         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                           | 年1回      | 10mg/l以下          |        | 0.25       |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 12         | フッ素及びその化合物                              | 年1回      | 0.8mg/l以下         |        | 0.11       |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 13         | ホウ素及びその化合物                              | 年1回      | 1.0mg/l以下         |        | 0.02未満     |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 14         | 四塩化炭素                                   | 年1回      | 0.002mg/l以下       |        | 0.0002未満   |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 15         | 1,4-ジオキサン                               | 年1回      | 0.05mg/l以下        |        | 0.005未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 16         | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン                   | 年1回      | 0.04mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 17         | ジクロロメタン                                 | 年1回      | 0.02mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 18         | テトラクロロエチレン                              | 年1回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 19         | トリクロロエチレン                               | 年1回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 20         | ベンゼン                                    | 年1回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 21         | 塩素酸                                     | 年4回      | 0.6mg/l以下         |        | 0.06未満     |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 22         | クロロ酢酸                                   | 年4回      | 0.02mg/l以下        |        | 0.002未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 23         | クロロホルム                                  | 年4回      | 0.06mg/l以下        |        | 0.009      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 24         | ジクロロ酢酸                                  | 年4回      | 0.03mg/l以下        |        | 0.003未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 25         | ジブロモクロロメタン                              | 年4回      | 0.1mg/l以下         |        | 0.001      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 26         | 臭素酸                                     | 年4回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 27         | 総トリハロメタン                                | 年4回      | 0.1mg/l以下         |        | 0.015      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 28         | トリクロロ酢酸                                 | 年4回      | 0.03mg/l以下        |        | 0.006      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 29         | プロモジクロロメタン                              | 年4回      | 0.03mg/l以下        |        | 0.005      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 30         | プロモホルム                                  | 年4回      | 0.09mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 31         | ホルムアルデヒド                                | 年4回      | 0.08mg/l以下        |        | 0.005未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 32         | 亜鉛及びその化合物                               | 年1回      | 1.0mg/l以下         |        | 0.005未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 33         | アルミニウム及びその化合物                           | 年1回      | 0.2mg/l以下         |        | 0.02       |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 34         | 鉄及びその化合物                                | 年1回      | 0.3mg/l以下         |        | 0.01未満     |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 35         | 銅及びその化合物                                | 年1回      | 1.0mg/l以下         |        | 0.002      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 36         | ナトリウム及びその化合物                            | 年1回      | 200mg/l以下         |        | 5.5        |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 37         | マンガン及びその化合物                             | 年1回      | 0.05mg/l以下        |        | 0.005未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 38         | 塩化物イオン                                  | 月1回      | 200mg/l以下         | 5.5    | 5.7        |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                       | 年1回      | 300mg/l以下         |        | 21         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 40         | 蒸発残留物                                   | 年1回      | 500mg/l以下         |        | 63         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 41         | 陰イオン界面活性剤                               | 年1回      | 0.2mg/l以下         |        | 0.02未満     |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 42         | ジェオスミン                                  | 年2回      | 0.00001mg/l以下     |        | 0.000001   |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 43         | 2-メチルイソボルネオール                           | 年2回      | 0.00001mg/l以下     |        | 0.000001未満 |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 44         | 非イオン界面活性剤                               | 年1回      | 0.02mg/l以下        |        | 0.002未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 45         | フェノール類                                  | 年1回      | 0.005mg/l以下       |        | 0.0005未満   |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 46         | 有機物(全有機炭素TOCの量)                         | 月1回      | 3mg/l以下           | 0.6    | 0.4        | 0.5    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 47         | pH値                                     | 月1回      | 5.8～8.6           | 7.3    | 7.3        | 7.2    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 48         | 味                                       | 月1回      | 異常でないこと           | 異常なし   | 異常なし       | 異常なし   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 49         | 臭気                                      | 月1回      | 異常でないこと           | 異常なし   | 異常なし       | 異常なし   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 50         | 色度                                      | 月1回      | 5度以下              | 0.5度未満 | 0.5度未満     | 0.5度未満 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 51         | 濁度                                      | 月1回      | 2度以下              | 0.1度未満 | 0.1度未満     | 0.1度未満 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 水質管理目標設定項目 |                                         |          |                   |        |            |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1          | ジクロロアセトニトリル                             | 年1回      | 0.01mg/l以下(暫定)    |        | 0.001      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2          | 抱水クロラール                                 | 年1回      | 0.02mg/l以下(暫定)    |        | 0.005      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3          | 従属栄養細菌                                  | 年1回      | 集落数2000/ml以下(暫定)  |        | 30以下       |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 4          | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタ酸(PFOA) | 年1回      | 0.00005mg/L以下(暫定) |        | 0.000005未満 |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

※毎日検査項目「3 消毒の残留効果(残留塩素)」の項目については、平均値(小数点以下第2位を四捨五入)を記載。

令和7年度水質検査結果

尾張旭市水道事業  
上水道課給水係

採水地点  
高区配水区(南)ー 晴丘町池上地内

| No.        | 基準項目                                    | 検査<br>頻度 | 基準値(単位)           | 4月     | 5月         | 6月     | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------------|-----------------------------------------|----------|-------------------|--------|------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 毎日検査項目     |                                         |          |                   |        |            |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1          | 色                                       | 毎日       | 異常でないこと           | 異常なし   | 異常なし       | 異常なし   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2          | 濁り                                      | 毎日       | 異常でないこと           | 異常なし   | 異常なし       | 異常なし   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3          | におい                                     | 毎日       | 異常でないこと           | 異常なし   | 異常なし       | 異常なし   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 4          | 消毒の残留効果(残留塩素)                           | 毎日       | 0.1mg/L以上         | 0.2    | 0.2        | 0.2    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 水質基準項目     |                                         |          |                   |        |            |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1          | 一般細菌                                    | 月1回      | 集落数100/ml以下       | 検出せず   | 検出せず       | 検出せず   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2          | 大腸菌                                     | 月1回      | 検出されないこと          | 検出せず   | 検出せず       | 検出せず   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3          | カドミウム及びその化合物                            | 年1回      | 0.003mg/l以下       |        | 0.0003未満   |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 4          | 水銀及びその化合物                               | 年1回      | 0.0005mg/l以下      |        | 0.00005未満  |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 5          | セレン及びその化合物                              | 年1回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 6          | 鉛及びその化合物                                | 年1回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 7          | ヒ素及びその化合物                               | 年1回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 8          | 六価クロム化合物                                | 年1回      | 0.02mg/l以下        |        | 0.002未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 9          | 亜硝酸態窒素                                  | 年1回      | 0.04mg/l以下        |        | 0.004未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアン                         | 年4回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 11         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                           | 年1回      | 10mg/l以下          |        | 0.25       |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 12         | フッ素及びその化合物                              | 年1回      | 0.8mg/l以下         |        | 0.11       |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 13         | ホウ素及びその化合物                              | 年1回      | 1.0mg/l以下         |        | 0.02未満     |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 14         | 四塩化炭素                                   | 年1回      | 0.002mg/l以下       |        | 0.0002未満   |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 15         | 1,4-ジオキサン                               | 年1回      | 0.05mg/l以下        |        | 0.005未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 16         | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン                   | 年1回      | 0.04mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 17         | ジクロロメタン                                 | 年1回      | 0.02mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 18         | テトラクロロエチレン                              | 年1回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 19         | トリクロロエチレン                               | 年1回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 20         | ベンゼン                                    | 年1回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 21         | 塩素酸                                     | 年4回      | 0.6mg/l以下         |        | 0.06未満     |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 22         | クロロ酢酸                                   | 年4回      | 0.02mg/l以下        |        | 0.002未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 23         | クロロホルム                                  | 年4回      | 0.06mg/l以下        |        | 0.008      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 24         | ジクロロ酢酸                                  | 年4回      | 0.03mg/l以下        |        | 0.005      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 25         | ジブロモクロロメタン                              | 年4回      | 0.1mg/l以下         |        | 0.001      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 26         | 臭素酸                                     | 年4回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 27         | 総トリハロメタン                                | 年4回      | 0.1mg/l以下         |        | 0.013      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 28         | トリクロロ酢酸                                 | 年4回      | 0.03mg/l以下        |        | 0.006      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 29         | ブロモジクロロメタン                              | 年4回      | 0.03mg/l以下        |        | 0.004      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 30         | ブロモホルム                                  | 年4回      | 0.09mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 31         | ホルムアルデヒド                                | 年4回      | 0.08mg/l以下        |        | 0.005未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 32         | 亜鉛及びその化合物                               | 年1回      | 1.0mg/l以下         |        | 0.005未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 33         | アルミニウム及びその化合物                           | 年1回      | 0.2mg/l以下         |        | 0.02       |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 34         | 鉄及びその化合物                                | 年1回      | 0.3mg/l以下         |        | 0.01未満     |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 35         | 銅及びその化合物                                | 年1回      | 1.0mg/l以下         |        | 0.004      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 36         | ナトリウム及びその化合物                            | 年1回      | 200mg/l以下         |        | 5.6        |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 37         | マンガン及びその化合物                             | 年1回      | 0.05mg/l以下        |        | 0.005未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 38         | 塩化物イオン                                  | 月1回      | 200mg/l以下         | 5.4    | 5.6        |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                       | 年1回      | 300mg/l以下         |        | 20         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 40         | 蒸発残留物                                   | 年1回      | 500mg/l以下         |        | 57         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 41         | 陰イオン界面活性剤                               | 年1回      | 0.2mg/l以下         |        | 0.02未満     |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 42         | ジェオスミン                                  | 年2回      | 0.00001mg/l以下     |        | 0.000002   |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 43         | 2-メチルイソボルネオール                           | 年2回      | 0.00001mg/l以下     |        | 0.000001未満 |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 44         | 非イオン界面活性剤                               | 年1回      | 0.02mg/l以下        |        | 0.002未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 45         | フェノール類                                  | 年1回      | 0.005mg/l以下       |        | 0.0005未満   |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 46         | 有機物(全有機炭素TOCの量)                         | 月1回      | 3mg/l以下           | 0.4    | 0.4        | 0.5    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 47         | ph値                                     | 月1回      | 5.8～8.6           | 7.3    | 7.2        | 7.2    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 48         | 味                                       | 月1回      | 異常でないこと           | 異常なし   | 異常なし       | 異常なし   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 49         | 臭気                                      | 月1回      | 異常でないこと           | 異常なし   | 異常なし       | 異常なし   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 50         | 色度                                      | 月1回      | 5度以下              | 0.5度未満 | 0.5度未満     | 0.5度未満 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 51         | 濁度                                      | 月1回      | 2度以下              | 0.1度未満 | 0.1度未満     | 0.1度未満 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 水質管理目標設定項目 |                                         |          |                   |        |            |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1          | ジクロロアセトニトリル                             | 年1回      | 0.01mg/l以下(暫定)    |        | 0.001      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2          | 抱水クローラル                                 | 年1回      | 0.02mg/l以下(暫定)    |        | 0.006      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3          | 従属栄養細菌                                  | 年1回      | 集落数2000/ml以下(暫定)  |        | 検出せず       |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 4          | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタ酸(PFOA) | 年1回      | 0.00005mg/L以下(暫定) |        | 0.000005未満 |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

※毎日検査項目「3 消毒の残留効果(残留塩素)」の項目については、平均値(小数点以下第2位を四捨五入)を記載。

令和7年度水質検査結果

尾張旭市水道事業  
上水道課給水係

採水地点  
低区配水区(西)－西山町二丁目地内

| No.        | 基準項目                                     | 検査<br>頻度 | 基準値(単位)           | 4月     | 5月         | 6月     | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------------|------------------------------------------|----------|-------------------|--------|------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 毎日検査項目     |                                          |          |                   |        |            |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1          | 色                                        | 毎日       | 異常でないこと           | 異常なし   | 異常なし       | 異常なし   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2          | 濁り                                       | 毎日       | 異常でないこと           | 異常なし   | 異常なし       | 異常なし   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3          | におい                                      | 毎日       | 異常でないこと           | 異常なし   | 異常なし       | 異常なし   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 4          | 消毒の残留効果(残留塩素)                            | 毎日       | 0.1mg/L以上         | 0.3    | 0.3        | 0.3    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 水質基準項目     |                                          |          |                   |        |            |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1          | 一般細菌                                     | 月1回      | 集落数100/ml以下       | 検出せず   | 検出せず       | 検出せず   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2          | 大腸菌                                      | 月1回      | 検出されないこと          | 検出せず   | 検出せず       | 検出せず   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3          | カドミウム及びその化合物                             | 年1回      | 0.003mg/l以下       |        | 0.0003未満   |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 4          | 水銀及びその化合物                                | 年1回      | 0.0005mg/l以下      |        | 0.00005未満  |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 5          | セレン及びその化合物                               | 年1回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 6          | 鉛及びその化合物                                 | 年1回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 7          | ヒ素及びその化合物                                | 年1回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 8          | 六価クロム化合物                                 | 年1回      | 0.02mg/l以下        |        | 0.002未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 9          | 亜硝酸態窒素                                   | 年1回      | 0.04mg/l以下        |        | 0.004未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 10         | シアニ化物イオン及び塩化シアン                          | 年4回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 11         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | 年1回      | 10mg/l以下          |        | 0.25       |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 12         | フッ素及びその化合物                               | 年1回      | 0.8mg/l以下         |        | 0.11       |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 13         | ホウ素及びその化合物                               | 年1回      | 1.0mg/l以下         |        | 0.02未満     |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 14         | 四塩化炭素                                    | 年1回      | 0.002mg/l以下       |        | 0.0002未満   |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 15         | 1,4-ジオキサン                                | 年1回      | 0.05mg/l以下        |        | 0.005未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 16         | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン                    | 年1回      | 0.04mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 17         | ジクロロメタン                                  | 年1回      | 0.02mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 18         | テトラクロロエチレン                               | 年1回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 19         | トリクロロエチレン                                | 年1回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 20         | ベンゼン                                     | 年1回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 21         | 塩素酸                                      | 年4回      | 0.6mg/l以下         |        | 0.06未満     |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 22         | クロロ酢酸                                    | 年4回      | 0.02mg/l以下        |        | 0.002未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 23         | クロロホルム                                   | 年4回      | 0.06mg/l以下        |        | 0.008      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 24         | ジクロロ酢酸                                   | 年4回      | 0.03mg/l以下        |        | 0.003未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 25         | ジブロモクロロメタン                               | 年4回      | 0.1mg/l以下         |        | 0.001      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 26         | 臭素酸                                      | 年4回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 27         | 総トリハロメタン                                 | 年4回      | 0.1mg/l以下         |        | 0.013      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 28         | トリクロロ酢酸                                  | 年4回      | 0.03mg/l以下        |        | 0.005      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 29         | ブロモジクロロメタン                               | 年4回      | 0.03mg/l以下        |        | 0.004      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 30         | ブロモホルム                                   | 年4回      | 0.09mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 31         | ホルムアルデヒド                                 | 年4回      | 0.08mg/l以下        |        | 0.005未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 32         | 亜鉛及びその化合物                                | 年1回      | 1.0mg/l以下         |        | 0.005未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 33         | アルミニウム及びその化合物                            | 年1回      | 0.2mg/l以下         |        | 0.02       |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 34         | 鉄及びその化合物                                 | 年1回      | 0.3mg/l以下         |        | 0.01未満     |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 35         | 銅及びその化合物                                 | 年1回      | 1.0mg/l以下         |        | 0.004      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 36         | ナトリウム及びその化合物                             | 年1回      | 200mg/l以下         |        | 5.4        |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 37         | マンガン及びその化合物                              | 年1回      | 0.05mg/l以下        |        | 0.005未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 38         | 塩化物イオン                                   | 月1回      | 200mg/l以下         | 5.4    | 5.7        |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | 年1回      | 300mg/l以下         |        | 21         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 40         | 蒸発残留物                                    | 年1回      | 500mg/l以下         |        | 55         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 41         | 陰イオン界面活性剤                                | 年1回      | 0.2mg/l以下         |        | 0.02未満     |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 42         | ジェオスミン                                   | 年2回      | 0.00001mg/l以下     |        | 0.000001   |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 43         | 2-メチルイソボルネオール                            | 年2回      | 0.00001mg/l以下     |        | 0.000001未満 |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 44         | 非イオン界面活性剤                                | 年1回      | 0.02mg/l以下        |        | 0.002未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 45         | フェノール類                                   | 年1回      | 0.005mg/l以下       |        | 0.0005未満   |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 46         | 有機物(全有機炭素TOCの量)                          | 月1回      | 3mg/l以下           | 0.4    | 0.4        | 0.4    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 47         | ph値                                      | 月1回      | 5.8～8.6           | 7.3    | 7.3        | 7.2    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 48         | 味                                        | 月1回      | 異常でないこと           | 異常なし   | 異常なし       | 異常なし   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 49         | 臭気                                       | 月1回      | 異常でないこと           | 異常なし   | 異常なし       | 異常なし   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 50         | 色度                                       | 月1回      | 5度以下              | 0.5度未満 | 0.5度未満     | 0.5度未満 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 51         | 濁度                                       | 月1回      | 2度以下              | 0.1度未満 | 0.1度未満     | 0.1度未満 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 水質管理目標設定項目 |                                          |          |                   |        |            |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1          | ジクロロアセトニトリル                              | 年1回      | 0.01mg/l以下(暫定)    |        | 0.001      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2          | 抱水クローラル                                  | 年1回      | 0.02mg/l以下(暫定)    |        | 0.006      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3          | 従属栄養細菌                                   | 年1回      | 集落数2000/ml以下(暫定)  |        | 30以下       |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 4          | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 年1回      | 0.00005mg/L以下(暫定) |        | 0.000005未満 |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

※毎日検査項目「3 消毒の残留効果(残留塩素)」の項目については、平均値(小数点以下第2位を四捨五入)を記載。

| No.        | 基準項目                                    | 検査<br>頻度 | 基準値(単位)           | 4月     | 5月         | 6月     | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|------------|-----------------------------------------|----------|-------------------|--------|------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 毎日検査項目     |                                         |          |                   |        |            |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1          | 色                                       | 毎日       | 異常でないこと           | 異常なし   | 異常なし       | 異常なし   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2          | 濁り                                      | 毎日       | 異常でないこと           | 異常なし   | 異常なし       | 異常なし   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3          | におい                                     | 毎日       | 異常でないこと           | 異常なし   | 異常なし       | 異常なし   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 4          | 消毒の残留効果(残留塩素)                           | 毎日       | 0.1mg/L以上         | 0.4    | 0.4        | 0.4    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 水質基準項目     |                                         |          |                   |        |            |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1          | 一般細菌                                    | 月1回      | 集落数100/ml以下       | 検出せず   | 検出せず       | 検出せず   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2          | 大腸菌                                     | 月1回      | 検出されないこと          | 検出せず   | 検出せず       | 検出せず   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3          | カドミウム及びその化合物                            | 年1回      | 0.003mg/l以下       |        | 0.0003未満   |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 4          | 水銀及びその化合物                               | 年1回      | 0.0005mg/l以下      |        | 0.00005未満  |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 5          | セレン及びその化合物                              | 年1回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 6          | 鉛及びその化合物                                | 年1回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 7          | ヒ素及びその化合物                               | 年1回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 8          | 六価クロム化合物                                | 年1回      | 0.02mg/l以下        |        | 0.002未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 9          | 亜硝酸態窒素                                  | 年1回      | 0.04mg/l以下        |        | 0.004未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアン                         | 年4回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 11         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                           | 年1回      | 10mg/l以下          |        | 0.26       |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 12         | フッ素及びその化合物                              | 年1回      | 0.8mg/l以下         |        | 0.11       |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 13         | ホウ素及びその化合物                              | 年1回      | 1.0mg/l以下         |        | 0.02未満     |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 14         | 四塩化炭素                                   | 年1回      | 0.002mg/l以下       |        | 0.0002未満   |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 15         | 1,4-ジオキサン                               | 年1回      | 0.05mg/l以下        |        | 0.005未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 16         | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン                   | 年1回      | 0.04mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 17         | ジクロロメタン                                 | 年1回      | 0.02mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 18         | テトラクロロエチレン                              | 年1回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 19         | トリクロロエチレン                               | 年1回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 20         | ベンゼン                                    | 年1回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 21         | 塩素酸                                     | 年4回      | 0.6mg/l以下         |        | 0.06未満     |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 22         | クロロ酢酸                                   | 年4回      | 0.02mg/l以下        |        | 0.002未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 23         | クロロホルム                                  | 年4回      | 0.06mg/l以下        |        | 0.008      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 24         | ジクロロ酢酸                                  | 年4回      | 0.03mg/l以下        |        | 0.004      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 25         | ジブロモクロロメタン                              | 年4回      | 0.1mg/l以下         |        | 0.001      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 26         | 臭素酸                                     | 年4回      | 0.01mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 27         | 総トリハロメタン                                | 年4回      | 0.1mg/l以下         |        | 0.013      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 28         | トリクロロ酢酸                                 | 年4回      | 0.03mg/l以下        |        | 0.005      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 29         | ブロモジクロロメタン                              | 年4回      | 0.03mg/l以下        |        | 0.004      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 30         | ブロモホルム                                  | 年4回      | 0.09mg/l以下        |        | 0.001未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 31         | ホルムアルデヒド                                | 年4回      | 0.08mg/l以下        |        | 0.005未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 32         | 亜鉛及びその化合物                               | 年1回      | 1.0mg/l以下         |        | 0.005未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 33         | アルミニウム及びその化合物                           | 年1回      | 0.2mg/l以下         |        | 0.02       |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 34         | 鉄及びその化合物                                | 年1回      | 0.3mg/l以下         |        | 0.01未満     |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 35         | 銅及びその化合物                                | 年1回      | 1.0mg/l以下         |        | 0.005      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 36         | ナトリウム及びその化合物                            | 年1回      | 200mg/l以下         |        | 5.4        |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 37         | マンガン及びその化合物                             | 年1回      | 0.05mg/l以下        |        | 0.005未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 38         | 塩化物イオン                                  | 月1回      | 200mg/l以下         | 5.5    | 5.7        |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                       | 年1回      | 300mg/l以下         |        | 21         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 40         | 蒸発残留物                                   | 年1回      | 500mg/l以下         |        | 50         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 41         | 陰イオン界面活性剤                               | 年1回      | 0.2mg/l以下         |        | 0.02未満     |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 42         | ジェオスミン                                  | 年2回      | 0.00001mg/l以下     |        | 0.000001   |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 43         | 2-メチルイソボルネオール                           | 年2回      | 0.00001mg/l以下     |        | 0.000001未満 |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 44         | 非イオン界面活性剤                               | 年1回      | 0.02mg/l以下        |        | 0.002未満    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 45         | フェノール類                                  | 年1回      | 0.005mg/l以下       |        | 0.0005未満   |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 46         | 有機物(全有機炭素TOCの量)                         | 月1回      | 3mg/l以下           | 0.4    | 0.4        | 0.4    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 47         | ph値                                     | 月1回      | 5.8～8.6           | 7.1    | 7.3        | 7.1    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 48         | 味                                       | 月1回      | 異常でないこと           | 異常なし   | 異常なし       | 異常なし   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 49         | 臭気                                      | 月1回      | 異常でないこと           | 異常なし   | 異常なし       | 異常なし   |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 50         | 色度                                      | 月1回      | 5度以下              | 0.5度未満 | 0.5度未満     | 0.5度未満 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 51         | 濁度                                      | 月1回      | 2度以下              | 0.1度未満 | 0.1度未満     | 0.1度未満 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 水質管理目標設定項目 |                                         |          |                   |        |            |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1          | ジクロロアセトニトリル                             | 年1回      | 0.01mg/l以下(暫定)    |        | 0.001      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2          | 抱水クローラル                                 | 年1回      | 0.02mg/l以下(暫定)    |        | 0.004      |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3          | 従属栄養細菌                                  | 年1回      | 集落数2000/ml以下(暫定)  |        | 30以下       |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 4          | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタ酸(PFOA) | 年1回      | 0.00005mg/L以下(暫定) |        | 0.000005未満 |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

※毎日検査項目「3 消毒の残留効果(残留塩素)」の項目については、平均値(小数点以下第2位を四捨五入)を記載。

| No.    | 基準項目          | 検査<br>頻度 | 基準値(単位)   | 4月   | 5月   | 6月   | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|--------|---------------|----------|-----------|------|------|------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 毎日検査項目 |               |          |           |      |      |      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 1      | 色             | 毎日       | 異常でないこと   | 異常なし | 異常なし | 異常なし |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2      | 濁り            | 毎日       | 異常でないこと   | 異常なし | 異常なし | 異常なし |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3      | におい           | 毎日       | 異常でないこと   | 異常なし | 異常なし | 異常なし |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 4      | 消毒の残留効果(残留塩素) | 毎日       | 0.1mg/L以上 | 0.3  | 0.3  | 0.2  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

※ 毎日検査項目「3 消毒の残留効果(残留塩素)」の項目については、平均値(小数点以下第2位を四捨五入)を記載。  
※ 低区配水区(東)は、毎日検査のみ実施。