

質問回答書

No	質問項目	質問内容	回答
1	実施要領 1.1 企画提案 (2)	事業者を特定できる表現とは、どのような表現と考えれば宜しいですか。	審査の公平性を考慮するために、提案者が特定できるような住所、電話番号、代表者名等を企画提案書の文書内に記載しないでください。
2	実施要領 様式3	様式3 業務実績は、一契約ごとに一枚とする考えで宜しいですか。	お見込みのとおりです。
3	実施要領 様式4	様式4の業務経験年数の雇用期間は、雇用保険の加入期間等外部の機関での証明が必要ですか。	雇用保険加入期間を示す証明は必要ありません。処理施設の維持管理に携わった業務経験年数が分かるように従事場所及び期間の経歴を記載してください。
4	実施要領 様式4 要求水準書別紙8	政令15条の3は、副総括責任者も該当すると考えますか。 (表8-1の準ずるの解釈)	様式4の下水道法施行令第15条の3に規定する有資格者欄にはお見込みのとおり副総括責任者も含めた人数を記載してください。
5	要求水準書 1.4 対象施設	処理能力についてお尋ねします。各浄化センターの処理方式別の能力が不明です。標準法、高度処理別の能力はどのようになっていますか。	処理方式別の処理能力は以下のとおりです。 東部浄化センター 1系：凝集剤併用型ステップ流入式 2段硝化脱窒法 4,000 m ³ /日 2系：標準活性汚泥法 8,300 m ³ /日 西部浄化センター 1系：標準活性汚泥法 8,600 m ³ /日 2系：凝集剤併用型ステップ流入式 3段硝化脱窒法 4,800 m ³ /日

6	要求水準書 別紙5	電力原単位の電力量は、電力会社または浄化センターロガー値により算出する方法のどちらで計算するべきですか。	電力量は浄化センターロガー値により算出してください。
7	要求水準書 1.5 業務範囲	今期契約期間中、浄化センターで施設設備の停止等を伴う修繕、改造の有無についてご教示願います。	参考資料8に記載した修繕、工事の対象設備は修繕・工事期間中に一時的な設備停止を想定しています。
8	要求水準書 3.5 備品、消耗品等の調達 管理業務	社会情勢の急変により、物資等の調達が困難になることが考えられます。	別紙7リスク分担・責任分担のとおり、不可抗力に当たらない限り受託者が責任をもって物品調達を実施し、在庫の管理や調達手配の方法を提案してください。
9	図面番号17 東部浄化センター目的外使用範囲図	東部の目的外使用部の管理はどのようになりますか。	東部浄化センターでは図面に示す範囲を尾張旭市環境事業センターに目的外使用で貸し出しており、範囲内の維持管理は環境事業センター負担となるため、本業務には含まれません。詳細については別途協議といたします。
10	要求水準書 別紙4	西部の日最大流入量が1,000 m ³ /日増加していますが、処理区域の拡大によるものと考えて宜しいですか。	流入予測水量の増加はお見込みのとおり処理区域の拡大によるものです。
11	要求水準書 別紙4	東部は、500 m ³ /日増加していますが、処理区域の拡大によるものと考えて宜しいですか。	流入予測水量の増加はお見込みのとおり処理区域の拡大によるものです。
12	要求水準書 別紙13	報告書の提出は、別紙13の内容を網羅したもので宜しいですか。指定の様式によるものと考えてるべきですか。	別紙13の記載内容が網羅されていれば様式は問いません。

13	要求水準書別紙21	別紙21のユーティリティーで令和11年度の活性炭が記載されていません。今回契約中は取り換えがないものと考えて宜しいですか。	活性炭の取替えは毎年度下半期に実施するため、令和8年度から10年度は下半期に取替えの実施が業務に含まれますが、令和11年度は上半期までが業務期間であるため活性炭の取替えは想定しておりません。ただし、悪臭防止法の規制値を遵守できるように管理してください。
14	要求水準書3.5 備品、消耗品等の調達管理業務	初範の情勢により、薬品費等が高騰した場合はその都度契約の見直しがありますか。	契約書案第27条「賃金又は物価の変動に基づく委託料の変更」にあるとおり、条件により協議の上委託料の調整を決定します。