

令和8年5月27日

質問回答書

No	質問項目	質問内容	回答
1	要求水準書 別紙4	業務量を把握するため、令和8年3月末の時点での各浄化センターの処理人口と処理区域面積の情報をご教示頂くことは可能でしょうか。	令和8年3月末時点の数値は以下のとおりです。 東部処理区 供用区域面積：496.0ha 供用区域内人口：35,041人 水洗化人口：33,538人 西部処理区 供用区域面積：563.1ha 供用区域内人口：41,161人 水洗化人口：35,834人
2	要求水準書 別紙4	上記に関連しますが、業務量を把握するため、今後三年間の面整備のご計画についてご教示頂くことは可能でしょうか。	今後3年間の面整備計画の予定は以下のとおりです。 令和8年度 東部 10ha、西部 1.3ha 令和9年度 東部 3.1ha、西部 7.7ha 令和10年度 東部3.1ha、西部 8.9ha なお、計画整備面積はあくまで予定であるため変更する場合があります。
3	要求水準書 参考資料5	令和8年度に予定されている設備修繕について内容と実施時期についてご教示頂くことは可能でしょうか。	参考資料5に示される主要設備のうち令和8年度実施予定の修繕は参考資料8に示すとおりです。具体的には、東部浄化センター2系初沈No2汚泥掻寄機修繕はレールの嵩上げ、フライト板の取替え、駆動装置の取替えを令和9年2月ごろに予定しています。東部浄化センターNo1送風機修繕は設備のオーバーホールを令和8年度下半期に予定しています。その他設備の更新工事につきましても令和8年度下半期を予定しています。